

附件2

污水处理站视频监控系统需求

序号	设备	配置需求	数量	单位	备注
1	400万 PoE 网络摄像机	≥400万像素支持 POE 供电	3	台	
2	录像机	满足使用	1	台	
3	存储硬盘	每个摄像机每天占用内存 ≥40G 计算	4	块	
4	交换机	交换机，带光口电口	1	台	
5	UPS 主机	不间断电源主机	1	台	
6	蓄电池	容量：≥12V65AH	3	节	
7	电池柜	620*435*290	1	个	
8	互联网	互联网固定 IP	1	条	
9	辅材配件	满足项目使用所有材料	1	套	